



成 績 書

依頼事項	防水性能試験 (標準施工試験)
------	-----------------

試料	品名	アルミニウム複合素材・不織布・乾式面戸材 (商品名: フィガロール プラス) 〔 屋根材: F形棧瓦 7寸紐丸冠瓦 〕	数量	1種類

成 績 (結 果)	試 験 条 件				試 験 結 果
	散水量 (l/m ² ・min)	圧 力 (Pa)	加圧方法	時 間 (分)	
	4	1470	定常圧	20	漏水を認めず。

- 以下余白 -

受付施設	産業技術研究所 (常滑窯業技術センター三河窯業試験場)
------	-----------------------------

試料の成績 (結果) は上記のとおりです。

平成**20**年 **6**月**17**日

愛知県産業技術研究所長 安 井 克 幸

