



成 績 書

依頼事項	防水性能試験(標準施工試験)
------	----------------

試料	品名	アルミニウム複合素材・不織布・乾式面戸材 (商品名:メタルロール) (屋根材:F形棧瓦 7寸紐丸冠瓦)	数量	1種類
----	----	--	----	-----

成 績 (結 果)	試 験 条 件					試 験 結 果
	勾配	散水量 (l/m ² ・min)	圧力 (Pa)	加圧方法	時間 (分)	
	40/100	4	1470	定常圧	20	漏水を認めず。

ただし、試験方法は圧力箱方式により行った。

- 以下余白 -

受付施設	産業技術研究所 (常滑窯業技術センター三河窯業試験場)
------	-----------------------------

試料の成績 (結果) は上記のとおりです。

平成 19年 8月 9日

愛知県産業技術研究所長

大西保志

